

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному
округу – ЮГРЕ в г. Сургуте и Сургутском районе**

Ул. Республики, 75/1 г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628412
 телефон: 8(3462) 24-60-77 факс: 8(3462) 23-03-80
 e-mail: to_7@xmao.ru
 ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

19.08.2013г. № 12/6- 2477- 8

Директору
Департамента образования
Администрации г. Сургута
Т.Н. Османкиной

Директору
МБОУ гимназия
"Лаборатория Салахова"
В.Ш. Салахову

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сургутском районе принял участие в работе комиссии по проверке готовности МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, 6; ул. Ленина, 33а; ул. Свободы, 4/1 к новому 2013-2014 учебному году.

Руководствуясь Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, постановлением Правительства РФ № 322 от 30.06.2004г. «Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» с целью укрепления материально-технической базы, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения детей, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаем выполнить следующий **план-задание**:

№ пп	Указать обязательные мероприятия	Сроки их исполнения
Здание по адресу: бульвар Свободы, 6		
1.	На территории школы оборудовать физкультурно-спортивную зону школы: выполнить покрытие футбольного поля в соответствии с гигиеническими требованиями. п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,	до 01.08.2014г.
2.	Въезды и входы на территорию ОУ, проезды покрыть асфальтом или другим твердым покрытием; устранить неровности. п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г.

3.	Выполнить ограждение территории образовательного учреждения в соответствии с пунктом 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г.
4.	В кабинеты информатики № 103, 104, 105 приобрести стулья подъемно-поворотные, регулируемые по высоте сиденья и углам наклона спинки. п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».	до 31.12.2013г.
5.	Решить вопрос приобретения ростовой ученической мебели взамен нерегулируемой по высоте (ученические столы, стулья) в учебных кабинетах № 212, ОБЖ. п. 5.2., 5.3., 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 31.12.2013г.
6.	В целях обеспечения оптимальных параметров воздушно-теплого режима в помещениях образовательного учреждения провести ремонт (замену) изношенных оконных блоков в учебных классах, коридорах. п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г.
7.	Выполнить ремонт спортивных залов; рассмотреть вопрос замены спортивного оборудования (шведской стенки) с длительным сроком эксплуатации. п. 4.29, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г.
8.	Решить вопрос проведения ремонта в помещениях бассейна, в т.ч. покрытия чаши бассейна. п. 2.11. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.».	до 01.08.2014г.
9.	В санитарных узлах на кабины установить двери. п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".	до 01.08.2014г.
10.	В столовую приобрести шкаф для хлеба; производственные столы. пр. 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 31.12.2013г.
11.	Выполнить ремонт производственных помещений пищеблока. п. 5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 01.08.2014г.

12.	В горячем цехе столовой установить дополнительно моечную ванну для повторной обработки овощей, фруктов не подлежащих термической обработке. п. 3.3., п. 4.1., п. 8.13. прил. 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 01.08.2014г.
13.	Из моечного цеха кухонной посуды убрать списанное оборудование – стол-тумбу. п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 31.08.2013г.
Здание по адресу: ул. Ленина, 33а		
14.	Въезды и входы на территорию ОУ, проезды покрыть асфальтом или другим твердым покрытием; устранить дефекты. п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г.
15.	Выполнить благоустройство спортивной площадки. п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г.
16.	Выполнить ремонт стен, пола, потолка помещений образовательного учреждения требующих проведения ремонтных работ: спортивного зала, раздевалок при спортивном зале, зала хореографии и других учебных кабинетов. п. 4.28, 4.29, 4.31. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Отделку стен выполнить материалами допускающими обработку влажным способом. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для детей.	до 01.08.2014г.
17.	Решить вопрос приобретения ростовой ученической мебели взамен нерегулируемой по высоте (ученические столы, стулья) в учебных кабинетах № 101,102. Для обучающихся 1 ступени образования школьная парта должна быть обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. п. 5.2., 5.3., 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г.
18.	Дополнительно приобрести производственные столы на пищеблок. пр. 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 01.08.2014г.
19.	На пищеблоке заменить 1 неисправную эл. конфорку в ПЭСМ. п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические	до 31.08.2013г.

	требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	
Здание по адресу: ул. Свободы, 4/1		
20.	Выполнить ремонт стен, пола, потолка помещений образовательного учреждения требующих проведения ремонтных работ: прачечной, музыкального зала, коридора второго блока, замена линолеума в кабинетах № 101, 202, 203, 204, 206, 207. п. 4.28, 4.29, 4.31. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г
21.	В целях обеспечения оптимальных параметров воздушно-теплого режима в помещениях образовательного учреждения провести ремонт (замену) изношенных оконных блоков в учебных кабинетах № 101, 102, 103, 106, 107, 108, 204, 303, 306, 307, 308, 309, 310, в санитарных узлах. п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г
22.	Выполнить ограждение территории образовательного учреждения в соответствии с пунктом п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г.
23.	Предусмотреть дополнительно на первом этаже туалеты для мальчиков и девочек в соответствии с гигиеническими требованиями. В санитарных узлах установить кабины с дверями. п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.08.2014г.
24.	В овощном цехе, моечном цехе пищеблока заменить 1 бытовую ванну на 2 моечные ванны. п. 4.1 прил. 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 01.08.2014г.
25.	В обеденном зале на раздаче заменить 2 парты на 2 производственных стола. п. 4.1 прил. 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 01.08.2014г.
26.	В зале хореографии установить необходимое оборудование. Балетную перекладину в зале следует устанавливать на высоте 0,9 - 1,1 м от пола и расстоянии 0,3 м от стены. п. 5.5.1. СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)".	до 01.08.2014г.

27.	В санитарных узлах установить двери на кабины. п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".	до 31.08.2013г.
-----	--	--------------------

Предлагаем провести необходимые организационные мероприятия по выполнению плана-задания, представить информацию в наш адрес до 01.10.2013г.

и.о. начальника



Л.И. Беляева

План-задание получил _____



должность, ФИО, подпись, дата

Елховская Н.И.
24-03-02