


Утверждено:
 Директором МБОУ гимназии
 «Лаборатория Салахова»
 Т.В. Кисель



Отчет по выполнению предписаний, план-заданий № 3 от 28.01.2022 г ТО У Роспотребнадзор
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

№ п/п	Реквизиты предписания	Пункты предписания	Отметка о выполнении
1	№ 3 от 28.01.2022 года	Общеобразовательное учреждение по адресу г.Сургут, проспект Ленина, д.33а	Не выполнено, ответственные за устранение нарушений в срок до 01.09.2022 г МКУ "ДЭАЗиИС"
2		Общеобразовательное учреждение по адресу г. Сургут, бульвар Свободы д. 6	Не выполнено, ответственные за устранение нарушений в срок до 01.09.2022 г МКУ "ДЭАЗиИС"
3		При обследовании помещений выявлены значительные дефекты потолочного покрытия в раздевальной для девочек (1 этаж), имеются дефекты покрытия двери в сан.узле для мальчиков (3 этаж), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими)	Не выполнено, ответственные за устранение нарушений в срок до 01.09.2022 г МКУ "ДЭАЗиИС"

		<i>должны быть влагостойкими п.2.11.4 Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственный цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств.)</i>	
4		На момент проверки в раздевальной для девочек и мальчиков совместно осуществлялось хранение верхней и сменной одежды, что является нарушением п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.3.4.9 При размещении в общеобразовательных организациях спортивного зала выше 1 этажа, проводят шумоизоляционные мероприятия, обеспечивающие нормируемые уровни шума в смежных помещениях. При спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0, душевых- 12,0)	Выполнено
5		На момент проверки имеются дефекты мебели (стулья) в раздевальной для мальчиков, в кабинете № 107, в кабинетах № 104, № 214 в коридоре (1 этаж) имеется мебель (стулья) с покрытием, не устойчивым к проведению влажной обработки с моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (2.4.3. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств).	Не выполнено, ответственные за устранение нарушений в срок до 01.09.2022 г МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова"
6		Во всех кабинетах (№ 104,103 и т.д.), где организовано рабочее место обучающихся с персональными компьютерами не предусмотрено боковое левосторонне освещение, отсутствуют источники местного освещения, что противоречит требованиям п. 3.4.12, п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.3.4.12. В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта пункта 2.8.2 Правил: п.3.5.15. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.)	Не выполнено, ответственные за устранение нарушений в срок до 01.09.2022 г МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова"
7		В учебном кабинете № 308 не предусмотрено боковое левосторонне освещение, что противоречит требованиям п.3.4.12, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.3.4.12 В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта 2.8.2 Правил.	Не выполнено, ответственные за устранение нарушений в срок до 01.09.2022 г МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова"

8		<p>На момент проверки в учебном кабинете № 213 (кабинет химии) не исправен вытяжной шкаф, что является нарушением п.п3п4п8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.3.4.8. Учебные кабинеты физики и химии оборудуются демонстративными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами).</p>	Выполнено
9		<p>Количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.)</p>	<p>Не выполнено, ответственные за устранение нарушений в срок до 01.09.2022 г МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова"</p>