

Отчет по выполнению предписаний, план-заданий № 74 от 23.05.2023 г. ТО У Роспотребнадзор  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма средств необходимых для устранения предписаний	Срок выполнения по предписанию	Отметка о выполнении (Выполнено, не выполнено, выполнено частично (указать, что выполнено), дата)	в том числе			Примечание
					выполнено в 2023 году всего в 2023 г на сумму руб.	1 - 2-3 квартал 2023 г. Отметка о выполнении	сумма, руб.	
1	г. Сурулт, бульвар Свободы, 4/1	3	4	5	6	9	10	13
	На момент проверки имеются нарушения условий для соблюдения правил личной гигиены: перед обеденным залом установлены 3 раковины для мытья рук, что не соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	40 000,00	до 31.08.2023 г	не выполнено	-	-	-	Нарушение бюджет устранено при доп. финансировании
2	На момент проверки имеется нарушение: зоны над моечной ванной в производственных цехах, моечной столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами п. 2.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	600 000,00	до 31.08.2023 г	не выполнено	-	-	-	Нарушение бюджет устранено при доп. финансировании

3	Установить производственную ванну в горячем цехе в соответствии требованиями п. 2.5, 2.7, 2.9, п.4.5 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».	0,00	до 31.08.2023 г	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	0,00	-
4	При обследовании обеденного зала, имеются нарушения отделки стен (сколы), загроможденной; нарушение внутренней отделки в производственных цехах (сколы, трещины), что не позволяет проводить качественную уборку и дез.обработку, что является нарушением п.2.5.3, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	1 500 000,00	до 31.08.2023 г	Частично выполнено (ремонт обеденного зала)	-	-	-	-	Нарушение бюджета устранено при доп.финансировании
5	На момент проверки в горячем цехе неисправно производственное оборудование (электрокотел), что является нарушением п.2.15. СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания".	0,00	до 31.08.2023 г	Выполнено	-	-	-	-	-
6	На момент проверки на раздвиге не подключен мрамит, что является нарушением п. 2.15. СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания".	0,00	до 31.08.2023 г	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	0,00	-

